

Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia nr P/23/008015

Zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o numerze **P/23/008015** z dnia **13.03.2023**, obiektu:

nazwa obiektu: **budynki mieszkalne - jednorodzinne dwulokalne,**

adres obiektu: **Władysławowo ul. Ciechanowska dz. 141/1, 141/2 gm. Opinogóra Górna
wiejska,**

o którego przyłączenie do sieci ubiega się Podmiot Przyłączany,
w związku z wykonaniem przez Strony umowy obowiązków, przewidzianych w umowie,
w dniu **03-03-2025** Przedstawiciel ENERGA-OPERATOR SA potwierdza, że w dniu **25.04.2024**
dokonano odbioru technicznego prac w zakresie budowy przyłącza i rozbudowy sieci, zgodnie z
warunkami przyłączenia nr **P/23/008015**, a Podmiot Przyłączany przedłożył Oświadczenie o
Gotowości Instalacji Przyłączanej. Dostawa energii do obiektu Podmiotu Przyłączanego nastąpi po
zawarcu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

Referent ds. Przyłączeń

Emilia Wojciechowska

Pieczętka i podpis przedstawiciela
ENERGA-OPERATOR SA

DANE TECHNICZNE PRZYŁĄCZANEGO OBIEKTU:	
Nr warunków przyłączenia	P/23/008015
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	- zaciski prądowe na odejściu przewodów od zabezpieczenia głównego w szafie złączowej w kierunku instalacji odbiorcy - dla przyłącza kablowego
Granica własności stron	- zaciski prądowe na odejściu przewodów od zabezpieczenia głównego w szafie złączowej w kierunku instalacji odbiorcy - dla przyłącza kablowego
Moc przyłączeniowa	45
Grupa przyłączeniowa	grupa IV
Miejsce zainstalowania układu pomiarowego	Złącze kablowe
Rodzaj układów pomiarowych	bezpośredni

T +48 24 368 82 11
F +48

Regon 190275904-00075
NIP 583-000-11-90

ENERGA OPERATOR SA
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

plock@energa-operator.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

Bank Pekao S.A., nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
Kapitał zakładowy/wpłacony: 1 356 110 400 zł



Tabela 1. Zestawienie zbiorcze zabezpieczeń i mocy przyłączeniowych w budynku.

Lp.	stacja	Obwód	Nr złącza	Typ odbioru	Ilość	Rodzaj instalacji	Rodzaj zabezpieczenia	Wielkość zabezpieczenia	Moc przyłączeniowa lokalu
-	-	-	-	-	Szt.	-	-	A	kW
1	T722223 "Władysławowo I"	T722223/01 "kier. istn. słup nr 722223-01 1 Obwód 01"		mieszkanie	10	3 fazy	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez czlonu zwarcowego (ogranicznik mocy)	25	12.5
				potrzeby administracyjne	1	1 faza	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez czlonu zwarcowego (ogranicznik mocy)	16	3

Tabela 2. Wykaz PPE dla poszczególnych lokali budynku.

Lp.	Typ odbioru	Nr lokalu	Rodzaj instalacji	Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego	Moc przyłączeniowa lokalu	PPE GS1
-	-	-	-	A	kW	-
1	mieszkanie	1	3 fazy	25	12.5	590243872044851066
2	mieszkanie	2	3 fazy	25	12.5	590243872044850823
3	mieszkanie	3	3 fazy	25	12.5	590243872044850830
4	mieszkanie	4	3 fazy	25	12.5	590243872044851073
5	mieszkanie	5	3 fazy	25	12.5	590243872044851080
6	mieszkanie	6	3 fazy	25	12.5	590243872044850847
7	mieszkanie	7	3 fazy	25	12.5	590243872044850854
8	mieszkanie	8	3 fazy	25	12.5	590243872044850861
9	mieszkanie	9	3 fazy	25	12.5	590243872044850878
10	mieszkanie	10	3 fazy	25	12.5	590243872044851097
11	potrzeby administracyjne		1 faza	16	3	590243872044850885

Referent ds. Przyłączeń
Emilia Wojciechowska